



BADGER: Extintores con Certificación UL

Código EBD ABC20

Más de 100 AÑOS fabricando extintores UL para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Polvo Químico Seco ABC 20 Lb.

Especificación Técnica Modelo: STD-20MP-1

Estos equipos cuentan con la certificación UL y cumplen NFPA 10, NT 350.043-1, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento de Seguridad de Actividades de Hidrocarburos y están clasificados como aptos para cubrir RIESGOS ALTOS Clase A y clase B así como fuegos Clase C en equipos energizados.

Los Extintores BADGER modelo STD-20 MP-1 de 20 libras de capacidad son la protección preferida por usuarios y autoridades para cubrir riesgos de Transporte de GLP, Estaciones de Servicios, Instalaciones Comerciales y Residenciales de Tanques de GLP, así como en la protección de Almacenes, Centros Comerciales, Edificios de Oficinas y Residenciales.

Recarga: Solo existe un agente extintor original que utilizan los extintores BADGER de polvo químico seco clase ABC. Este único agente extintor se comercializa bajo nuestras marcas BADGER y Pyro-Chem y contiene el mayor porcentaje de fosfato monoamónico (90%) de la industria de extintores norteamericana.

El Fosfato Monoamónico es el elemento ignífugo más efectivo del agente extintor polvo químico seco clase ABC. El Agente extintor Polvo Químico Seco Clase ABC de los Extintores BADGER es el único que CONTIENE 90% de CONCENTRACIÓN de Fosfato Monoamónico. No existe otro extintor que un fabricante declare tan alto porcentaje de agente extintor.

Este extintor no conduce la electricidad cuando se descarga en un equipo energizado hasta 100 mil voltios.

Por eso en extintores, BADGER es su elección inteligente.

Material de la Válvula: ALUMINIO / Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, NFPA 10. Aprueba Fiscalización Osinergmin e INDECI Aprobación UL para uso marino: EX 2102 / Aprobación USCG: 162.028 Cumple NTP 350.043-1, NTP 350.062-1, NTP 350.062-2, NTP 350.062-3, NTP 350.026, NTP 833.030, NTP 350.034.

Un solo extintor puede proteger riesgos altos de hasta 558 m²



Datos Técnicos: *

Conforme a etiqueta del extintor

Código QR



PRESIÓN DE PRUEBA
585 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
195 PSI



Base Robusta

Otros

RATING UL:
6A:120B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
20 Libras



Otros

Manija sin bordes cortantes



Otros

Palanca sin bordes cortantes



Imagen Ampliada



Imagen Ampliada



MEDIDAS

Altura: 53.7 cm.
Ancho: 23.5 cm
Fondo/Diámetro: 18.4 cm



TIEMPO DE DESCARGA

25.5 a 30.5 Segundos



TEMPERATURA

Límites de Temperatura
-40°C a 49°C



PESO

14.34 kg (31 lb 10 oz)
a
15.25 kg (33 lb 10 oz)



ALCANCE

4.8 a 6 m.
Rango de descarga:
16.8 - 20 ft más

Pyro-Chem
Agente Extintor ABC
De CONCENTRACIÓN de Fosfato Monoamónico (MAP) en Peso

90%



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com





16 de octubre de 2025

A quien Corresponda:

Atención: Para conocimiento de Autoridades Peruanas; OSINERGMIN, INDECI, Cuerpo de Bomberos del Peru, Inspectores de compañías de Seguros, Clientes de extintores Badger y empresas de servicio de mantenimiento y recarga de extintores.

Hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Todos los modelos de extintores de la marca **Badger** están certificados por Los Laboratorios Underwriters (UL) y Laboratorios Underwriters de Canadá (ULC)

Pyro-Chem es la única marca de agente extintor **certificado por UL como agente de recarga de extintores con certificación UL.**

Badger y Pyro-Chem pertenecen al grupo de marcas cuyo propietario es **Kidde Global Solutions.**

Los extintores de marca Badger de polvo químico seco clase ABC son probados por UL y salen de fabrica cargados con su agente extintor clase ABC original bajo la denominación de la marca BADGER que contiene 90% de fosfato monoamónico.

El agente extintor que se comercializa con la marca BADGER y el agente extintor que se comercializa con la marca Pyro-Chem son el mismo agente extintor que se producen y comercializan para mercados diferentes bajo dos denominaciones distintas nuestras, esto es, ambos son idénticos y corresponden al mismo producto.


Por lo anterior, confirmamos que en **la recarga de nuestros extintores de polvo químico clase ABC debe utilizarse únicamente agentes extintores de las marcas Badger o Pyro-Chem.**

Igualmente confirmamos que ningún agente extintor que sea agente extintor certificado como Componente Reconocido UL puede ni debe usarse en la recarga de nuestros extintores.

Fuera de los agentes extintores clase ABC de marca Badger y Pyro-Chem, **ningún otro agente extintor**, certificado o no como componente reconocido UL devolverá la capacidad (rating) de extinción original con la que fueron probados por Underwriters Laboratories y que figuran tanto en el listado UL como en el etiquetado de nuestros extintores Badger.

El uso de cualquier otro agente originara la inmediata perdida de nuestra garantía sobre el buen funcionamiento de nuestros extintores Badger.

Atentamente



Alexandre Mitidieri

Sr. Business Leader Fire Suppression

Commercial Fire Latin America
KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

